Révision 27/04/2021

NOTICE D' UTILISATION
USER GUIDE

KELLER

Plafonnier à leds IP67
IP67 led downlight

Cher client, merci d' avoir choisi un produit Mantagua. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction. Afin de garantir sa fiabilité, merci de bien suivre les recommandations d' installation.

Dear customer, thank you for choosing a Mantagua product. We hope you will be fully satisfied. Please follow carefully the installation recommendations to ensure its reliability.


Installation



IP67 IK09

Fixation arrière par vis extérieures au bâti (fournies). Matière: PC et ABS classés UL94 V0 certifiant la non inflammabilité des matériaux.
Fitting by 2 holes outside the light body (screws supplied). Made in PC and ABS UL94 V0 very low flammability classified.

Câblage/Wiring



1. Câbler le principal en 24 VDC (non polarisé) ou 230 VAC.
   Wire the main in 24 VDC (not polarized) or 230 VAC.
2. Câbler le secours en 24 VDC (backup non polarisé).
   Wire the backup in 24 VDC (not polarized).
3. Passer le(s) câble(s) dans le(s) presse-étoupes (fournis).
   Pass the cable(s) through the cable gland(s) (supplied).





www.mantagua.fr

Breizelec CONSTRUCTIONS ELECTRONIQUES
23, Z.A Penn ar Roz
29150 Châteaulin
France
+33 2 21 58 05 55
info@mantagua.fr

2 YEARS WARRANTY

Révision 27/04/2021

NOTICE D' UTILISATION
USER GUIDE

KELLER

Plafonnier à leds IP67
IP67 led downlight

Cher client, merci d' avoir choisi un produit Mantagua. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction. Afin de garantir sa fiabilité, merci de bien suivre les recommandations d' installation.

Dear customer, thank you for choosing a Mantagua product. We hope you will be fully satisfied. Please follow carefully the installation recommendations to ensure its reliability.

Installation

IP67 IK09

Fixation arrière par vis extérieures au bâti (fournies). Matière: PC et ABS classés UL94 V0 certifiant la non inflammabilité des matériaux.
Fitting by 2 holes outside the light body (screws supplied). Made in PC and ABS UL94 V0 very low flammability classified.

Câblage/Wiring

1. Câbler le principal en 24 VDC (non polarisé) ou 230 VAC.
   Wire the main in 24 VDC (not polarized) or 230 VAC.
2. Câbler le secours en 24 VDC (backup non polarisé).
   Wire the backup in 24 VDC (not polarized).
3. Passer le(s) câble(s) dans le(s) presse-étoupes (fournis).
   Pass the cable(s) through the cable gland(s) (supplied).

Non polarisé, protégé par pont de diodes.
Reverse polarity protected by diods bridge
+24 VDC -
secours/backup
+24 VDC -
ou 230 VAC

www.mantagua.fr

Breizelec CONSTRUCTIONS ELECTRONIQUES
23, Z.A Penn ar Roz
29150 Châteaulin
France
+33 2 21 58 05 55
info@mantagua.fr

2 YEARS WARRANTY